

EG-Baumusterprüfbescheinigung



Product Safety
Functional
Safety

www.tuv.com
ID 0600000000

Reg.-Nr.: 01/205/5028.02/20

Prüfgegenstand	Sicherheitsrelais-Modul zur Stillstandsüberwachung	Zertifikatsinhaber	DINA Elektronik GmbH Esslinger Straße 84 72649 Wolfschlugen Germany
Typbezeichnung	DN3PS2		
Prüfgrundlagen	EN 60947-5-1:2017 + AC:2020 EN ISO 13849-1:2015 EN 62061:2005 + AC:2010 + A1:2013 + A2:2015	IEC 61508 Parts 1-7:2010 EN 50178:1997 EN 60204-1:2018 (auszugsweise)	
Bestimmungsgemäße Verwendung	Das Gerät erfüllt die Anforderungen der Prüfgrundlagen (Kat. 4 / PL e nach EN ISO 13849-1, SILCL 3 nach EN 62061, SIL 3 nach IEC 61508) und kann, je nach äußerer Beschaltung, in Anwendungen bis Kat. 4 / PL e nach EN ISO 13849-1 und SIL 3 nach EN 62061 / IEC 61508 eingesetzt werden.		
Besondere Bedingungen	Die Hinweise in der zugehörigen Installations- und Betriebsanleitung sind zu beachten.		

Es wird bestätigt, dass der Prüfgegenstand mit den Anforderungen nach Anhang I der Richtlinie 2006/42/EG über Maschinen übereinstimmt.

Gültig bis 27.08.2025

Der Ausstellung dieses Zertifikates liegt eine Prüfung zugrunde, deren Ergebnisse im Bericht Nr. 968/M 263.02/20 vom 27.08.2020 dokumentiert sind.

Dieses Zertifikat ist nur gültig für Erzeugnisse, die mit dem Prüfgegenstand übereinstimmen.



Köln, 27.08.2020

Benannte Stelle für Maschinen, NB 0035

Dipl.-Ing. Jelena Stenzel